



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Radzynie Podlaskim

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, tel.: 0 83/352 71 01, fax: 0 83/352 71 04
pec@lu.onet.pl, www.pec-radzyn.pl, Sąd Rej. w Lublinie. KRS: 0000157770, NIP: 5380004129, Kap. Zakł. 2 230 000 zł.
Radzyń Podlaski dn. 24.03.2015r

Uzupełnienie Specyfikacji na „Modernizację odpylania kotła WR-5/M w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12.”

W części IV SWZ „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”
wprowadza się punkt 1.1 w następującym brzmieniu:

**1.1 Zamawiający wymaga, aby odpylanie spalin zostało zrealizowane w technologii filtrów
workowych (worki cylindryczne montowane pionowo).**

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian